


Starostwo Powiatowe w Pszczynie  
ul. 3 Maja 10  
43-200 Pszczyna

Pszczyna, dn. 02.09.2020 r.



Znak sprawy: GN-VII.6630-175/2020

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**przeprowadzonej w dniach od 14.08.2020 r. do 21.08.2020 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Kanalizacja sanitarna, Wodociąg
Lokalizacja:	Rudziczka, ul. Szkolna
Wnioskodawca:	"AKTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec
Przewodniczący:	Adam Czernecki
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Pszczynie 3 Maja 10 43-200 Pszczyna
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	10.08.2020 r.

**PODSUMOWNIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Administracja Zasobów Komunalnych Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Myśliwska 5, 40-017 Katowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp z o.o. Lompy 19, 43-227 Gilowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Górnośląskie Przedsiębiorstwo	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Adam Czernecki, dn. 02-09-2020 12:49:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Wodociągów OES Mikołów Filaretów 1, 43-190 Mikołów		
5	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów OES Pszów Traugutta 121, 44-370 Pszów	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów OES Żory Szczekowska 4, 44-240 Żory elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Jakub Watóła
7	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice-Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Krupiński" Piskowa 35, 43-267 Suszec	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Pniówek" Krucza 18, 43-251 Pawłowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	Kobiórski Zakład Komunalny Centralna 57, 43-210 Kobiór	Uczestnik nieobecny na naradzie	
13	Netia S.A. Murkowska 18, 40-265 Katowice elektroniczny	nie dotyczy	Tadeusz Banaś
14	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System sp. z o.o. Oddział w Bielsku-Białej Gazownicza 14, 43-300 Bielsko-Biała elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Ewa Miśkiewicz
15	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System sp. z o.o. Oddział w Świerklanach Wodziszawska 54, 44-266 Świerklany elektroniczny	bez uwag	Joanna Twardawa
16	Orange Polska S.A. Francuska 101, 40-506 Katowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
17	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Adam Czernecki, dn. 02-09-2020 12:49:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Wodny Cieszyn Korfantego 32, 43-400 Cieszyn		
18	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Pszczyna 3 Maja 4a, 43-200 Pszczyna elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Magdalena Podosek
19	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Rybnik J.F. Białych 5, 44-200 Rybnik elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Bogusława Łagosz
20	PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Rybnicka 4c, 44-335 Jastrzębie Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
21	Polkomtel S.A. Postępu 3, 02-676 Warszawa	Uczestnik nieobecny na naradzie	
22	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Jastrzębiu Zdroju Goździków 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
23	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Pszczynie Batorego 26a, 43-200 Pszczyna	Uczestnik nieobecny na naradzie	
24	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Rybniku Chrobrego 39, 44-210 Rybnik elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgadniamy z następującymi uwagami: - Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Roboty w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Rybniku. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.	Mariusz Marcisz
25	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Tychach Barbary 25, 43-100 Tychy	Uczestnik nieobecny na naradzie	
26	Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze	Uczestnik nieobecny na naradzie	
27	Polskie Koleje Państwowe S.A.Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach Dworcowa 3, 40-012 Katowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
28	Powiatowy Zarząd Dróg Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Adam Czernecki, dn. 02-09-2020 12:49:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp z o.o. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono pismem PGK/ORG/TU/44/20/BD z dn. 6.04.2020 r.	Beata Dykowska
30	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Chlebowa 22, 44-330 Jastrzębie Zdrój elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgadnia się bez uwag	Andrzej Lerch
31	Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
32	Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Stanisław Ryś
33	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sadowa 4, 43-100 Tychy	Uczestnik nieobecny na naradzie	
34	Starostwo Powiatowe w Pszczynie 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Adam Czernecki
35	Tauron Dystrybucja S.A. Portowa 14a, 44-100 Gliwice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ- Dokładne położenie kabli w miejscach kolizji, należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. W przypadku prac w pobliżu naszych urządzeń należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A	Roman Pietrek
36	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój Szkołna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój	Uczestnik nieobecny na naradzie	
37	Urząd Gminy Kobiór Kobiórska 5, 43-210 Kobiór	Uczestnik nieobecny na naradzie	
38	Urząd Gminy Miedźna Wiejska 131, 43-227 Miedźna	Uczestnik nieobecny na naradzie	
39	Urząd Gminy Pawłowice Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
40	Urząd Gminy Suszec Lipowa 1, 43-267 Suszec	Uczestnik nieobecny na naradzie	
41	Urząd Miejski w Pszczynie Rynek 2, 43-200 Pszczyna	Uczestnik nieobecny na naradzie	
42	Wodociągi Pawłowice Orla 11, 43-254 Krzyżowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	
43	Zarząd Dróg Wojewódzkich Lechicka 24, 40-609 Katowice	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Adam Czernecki, dn. 02-09-2020 12:49:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Wnioskodawca		"AKTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Adam Czernecki  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii i Gospodarki Nieruchomości

.....  
Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).



**Starostwo Powiatowe w Pszczynie**  
**ul. 3 Maja 10**  
**43-200 Pszczyna**

**Miejsce i data:**

Pszczyna, dn. 2 września 2020 r.



**"AKTYN" SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.  
Żywiecka 13  
43-300 Bielsko-Biała NIP:  
9542244631**

## **OPINIA nr GN-VII.6630-175/2020**

z dnia 02.09.2020

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz.U.2020.276 z późn. zm.)

### **UZGADNIA**

Temat: **Kanalizacja sanitarna, Wodociąg**

Lokalizacja: **Rudziczka, ul. Szkolna**

Inwestor: **PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. ul. Ogrodowa 2  
43-267 Suszec**

#### UWAGI I ZALECENIA do opinii GN-VII.6630-175/2020

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - pozwoleniu na budowę.
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

**Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:**

<i>Netia S.A.</i>	<b>nie dotyczy</b>
<i>Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System sp. z o.o. Oddział w Świerklanach</i>	<b>bez uwag</b>
<i>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Rybniku</i>	<p><b>Uzgadniamy z następującymi uwagami:</b></p> <p>- Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN.</p> <p>Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.</p> <p>Roboty w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Rybniku.</p> <p>Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.</p>
<i>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp z o.o.</i>	<b>Uzgodniono pismem PGK/ORG/TU/44/20/BD z dn. 6.04.2020 r.</b>
<i>Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.</i>	<b>Uzgadnia się bez uwag</b>
<i>Starostwo Powiatowe w Pszczynie</i>	<b>bez uwag</b>
<i>Tauron Dystrybucja S.A.</i>	<p><b>UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ-</b> Dokładne położenie kabli w miejscach kolizji, należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. W przypadku prac w pobliżu naszych urządzeń należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A</p>

Zwolniona z opłaty skarbowej/  
nie podlega opłacie skarbowej  
na podstawie art. 3 ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

**z up. Starosty**

**Adam Czernecki**  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii i Gospodarki Nieruchomości

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej/