

**URZĄD GMINY SUSZEC**

43-267 Suszec ul. Lipowa 1

WOJ. ŚLĄSKIE

Tel. (32) 449-30-50


Fax. (32) 449-30-51

NIP 651-14-40-140

e-mail: gmina@suszec.pl

Nr ITI.7234.2.48.2020

Suszec, dnia 05.05.2020 r. Sp. z o.o.

**AKTYN Sp. z o.o.**  
**ul. Żywiecka 13**  
**43-300 Bielsko-Biała****Dotyczy: Uzgodnienia i wyrażenia zgody na przebieg sieci wodociągowych**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 27.04.2020 r.) **uzgadniam pozytywnie i wyrażam zgodę na przebieg sieci wodociągowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – odcinek boczny ul. Szkolnej w Rudziczce (rejon pompowni ścieków P16)” w obrębie działek nr 335/22, 264/13, 375/13, 390/13, 389/13 (k.m. 4 obręb Rudziczka) – ul. Kamiennej w Rudziczce (odcinek boczny ul. Szkolnej w Rudziczce), 376/13, 262/13 (k.m. 4 obręb Rudziczka) – ul. Granitowej w Rudziczce (odcinek boczny ul. Szkolnej w Rudziczce) oraz dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej – odcinek boczny ul. Szkolnej w Rudziczce (droga dojazdowa do OŚ w Rudziczce i drogi bocznej od niej)” w obrębie działek nr 20 (k.m. 4 obręb Rudziczka), 259/32, 77/38, 265/37, 386/33, 370/34, 328/33 (k.m. 3 obręb Rudziczka) – ul. Szkolnej w Rudziczce, odcinek boczny, na poniżej podanych warunkach:**

1. Projektowane sieci należy zlokalizować zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu – załącznikami nr 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c.
2. Przejście sieci wykonać na głębokości min. 80 cm od niwelety terenu do górnej krawędzi rury. Przejście poprzeczne sieci w rejonie działek nr 259/32, 77/38 (k.m. 3 obręb Rudziczka) wykonać na głębokości min. 80 cm od niwelety terenu do górnej krawędzi rury.
3. W miejscu przebiegu sieci w obrębie pasa drogowego należy zastosować wymianę gruntu z warstwowym zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni.
4. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, nie mogą ograniczać w przyszłości możliwości przebudowy drogi. **W przypadku konieczności przebudowy drogi, która będzie się wiązała również z przebudową przedmiotowych sieci, koszty poniesie właściciel sieci.**
5. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Urzędu Gminy Suszec z wnioskiem o wyrażenie zgody na wejście w teren.
6. **Po zakończeniu prac działkę należy przywrócić do stanu pierwotnego.**
7. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Lokalizację sieci w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami.
9. Projektowane sieci nie mogą naruszać prawa własności stron trzecich a za jego naruszenie odpowiada inwestor.


**Niniejsze pismo jest równocześnie zgodą zarządcy drogi, na wykazanie przez inwestora prawa do dysponowania gruntem w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwym organie architektoniczno-budowlanym.**

**Otrzymują:**

1x adresat

1x a/a

Z poważaniem

  
Z up. Wójta  
**Krzysztof Majeran**  
Zastępca Wójta