



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2

tel. (032) 212-42-14, tel./fax. (032) 448-80-90, tel. alarm. (032) 448-80-70

www.pgksuszec.pl, e-mail: kontakt@pgksuszec.pl

NIP: 638-15-20-566, Regon: 276303844, Sąd Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156

Kapitał zakładowy 24.957.000 zł opłacony w 100 %

Rok zał.1999

Suszec, dnia 18.03.2021 r.

PGK/ZS/2/pn/21

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu przekazuje odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego drogą mail-ową w dniu 17.03.2021 r. do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 6/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu pn.: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kruczej do Pogodnej i Napieralskiego w Rudziczce**”:

Pytanie:

Jaki typ monitoringu dla Przepompowni Wykonawca ma przyjąć do wyceny? Jeśli jest taka możliwość proszę podać nazwę firmę, typy wpięć itp lub jakie wymagania musi taki monitoring spełniać?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ oraz zgodnie z instrukcją szafy sterującej, stanowiącą załącznik nr 13.5 do SWZ należy przyjąć system przesyłu danych GPRS. Integratorem systemu, który zajmuje się wdrażaniem i eksploatacją systemu monitoringu naszych urządzeń jest firma ALPHA-PROJECT Robert Religa, 44-274 Rybnik, ul. Wisławy Szyborskiej 25, tel. 792 192 583.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni przepompowni z betonu a nie z polimerobetonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania studni z betonu. Pompownię ścieków należy wykonać w zbiorniku z polimerobetonu.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania oferty nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć do dnia 24.03.2021 r. do godz. 9:00.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mieczysław Malcharek