



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2

tel. (032) 212-42-14, tel./fax. (032) 448-80-90, tel. alarm. (032) 448-80-70

www.pgksuszec.pl, e-mail: kontakt@pgksuszec.pl

NIP: 638-15-20-566, Regon: 276303844, Sąd Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156

Kapitał zakładowy 24.957.000 zł opłacony w 100 %

Rok zał.1999

Suszec, dnia 18.03.2021 r.

PGK/ZS/2/pn/21

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu przekazuje odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego drogą mail-ową w dniu 18.03.2021 r. do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 6/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu pn.: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kruczej do Pogodnej i Napieralskiego w Rudzicze**”:

Pytanie:

Na profilach rurociąg tłoczny ma średnicę 90mm w kosztorysie 110mm – jaką średnicę przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Należy wykonać rurociąg tłoczny o średnicy 110 mm i taką średnicę należy przyjąć do wyceny.

Pytanie:

Na jakim odcinku ma być wykonany przewiert HDD pod kanalizację sanitarną dn200mm?

Odpowiedź:

Metodą bezwykopową przewiertem sterowanym należy wykonać kanalizację sanitarną dn200 mm na odcinku od studni S130 do studni S132. Punkty zaznaczono na załączniku graficznym określającym zakres prac do wykonania – zał. nr 14 do SWZ.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania oferty nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć do dnia **24.03.2021 r. do godz. 9:00.**

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mieczysław Malcharek