



Rok zał.1999

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2

tel. (032) 212-42-14, (032) 448-80-90, tel. alarm. (032) 448-80-70, 723 665 663

www.pgksuszec.pl, e-mail: kontakt@pgksuszec.pl

NIP: 638-15-20-566, Regon: 276303844, Sąd Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156

Kapitał zakładowy 24.957.000 zł opłacony w 100 %

Suszec, dn. 01.08.2022 r.

PGK/ZP/1/7/zo/22

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie § 4 pkt 5 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zwraca się z prośbą o sporządzenie oferty cenowej na: **"Zakup dwóch energooszczędnych silników elektrycznych służących do napędu dmuchaw SPOMAX DR 125 T nr 404 i nr 384 zabudowanych na stacji dmuchaw na OŚ Suszec"**.

1. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

- a) Moc silnika napędowego: **18,5 [kW]**
- b) Napięcie znamionowe pracy: **400 [V]**
- c) Prędkość obrotowa: **2950 [obr/min]**
- d) Silnik powinien być wyposażony w mocowanie łapowe.
- e) Silnik powinien być wyposażony w czujniki PTC zbudowane w uzwojeniu stojana.
- f) Silnik powinien być przystosowany do pracy z przemiennikiem częstotliwości (falownikiem).
- g) Silnik powinien być przystosowany do pracy ciągłej S1.
- h) Silnik powinien spełniać klasę sprawności IE3.
- i) Korpus silnika oraz tarcze czołowe (pokrywy) powinny być wykonane z żeliwa.
- j) Silnik powinien być wyposażony w punkty smarne (powinna istnieć możliwość uzupełnienia smaru w łożysku przednim od strony napędu i łożysku tylnym od strony wentylatora).
- k) Silnik powinien być wyposażony w łożysko rolkowe po stronie napędowej.

2. Wyżej wymienione parametry techniczne mają charakter wymogów minimalnych.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) Dostawę dwóch fabrycznie nowych silników elektrycznych spełniających w/w specyfikację techniczną na Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Ogrodowej 2 w Suszcu.
- b) Demontaż z dmuchaw obecnie pracujących silników elektrycznych.
- c) Montaż w dmuchawach dwóch nowych silników elektrycznych.
- d) Wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych dwóch nowych silników oraz włączanie ich w układ sterowania dmuchawami.
- e) Regulacja napięcia pasów przekładni pasowej.
- f) Wykonanie pomiarów elektrycznych: impedancji uzwojenia stojana, napięcia i prądu pracy przy znamionowym obciążeniu.

4. Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące licząc od daty pierwszego uruchomienia silników elektrycznych, potwierdzonego protokołem obioru.

5. Termin realizacji zamówienia: **do 30.09.2022r.** (jako termin realizacji zamówienia zamawiający rozumie fizyczną dostawę oraz pierwsze uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego tj. Suszec ul. Ogrodowa 2).

6. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Faktura płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

8. Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub e-mailem kontakt@pgksuszec.pl do dnia **05.08.2022 r. do godziny 11:00.**

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Tomasz Marcisz