

Nazwa Inwestycji:

**PRZEBUDOWA STACJI DMUCHAW
OBIEKT OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W SUSZCU**

Inwestor:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
43-267 Suszec
ul. Ogrodowa 2**

Główny wykonawca:

Jednostka projektowa:



**Ennpro spółka z o.o. sp. k.
Bojkowska 37/4
44-100 Gliwice**

Nazwa projektu:

Układ sterowania dmuchawami

Numer projektu:

202-PW-A-001

Projektant: **M.Kuna**


Spis treści


Lp.	Tytuł	Ostatnia zmiana	Nr strony
1	Schematy	17.05.2016	Schematy
2	RZ - Rozdzielnica Zasilająca	23.06.2025	1
3	RZ -Odpięty budynek	23.06.2025	2
4	RSS - Zasilanie	23.06.2025	3
5	RSS- PLC HMI i SWITCH	23.06.2025	4
6	RSS-PLC Wyjścia DO1 1-8	23.06.2025	5
7	RSS-PLC Wyjścia DO1 9-16	23.06.2025	6
8	RSS-PLC Wyjścia DO1 17-24	23.06.2025	7
9	RSS-Dmuchawa 1	23.06.2025	8
10	RSS-Dmuchawa1 Analogi	23.06.2025	9
11	RSS- Dmuchawa2	23.06.2025	10
12	RSS- Dmuchawa2 Analogi	23.06.2025	11
13	RSS- Dmuchawa3	23.06.2025	12
14	RSS- Dmuchawa3 Analogi	23.06.2025	13
15	RSS-Mieszadło 1	23.06.2025	14
16	RSS-Mieszadło 1	23.06.2025	15
17	RSS-Mieszadło 1	23.06.2025	16
18	RSS-Mieszadło 1	23.06.2025	17
19	RSS-Zasuwa 1	23.06.2025	18
20	RSS-Zasuwa 2	23.06.2025	19
21	RSS-Zasuwa 3	23.06.2025	20
22	RSS-Oświetlenie szafy	23.06.2025	21
23	RSS - Wejścia Analogowe	23.06.2025	22
24	RSS - Wejścia Analogowe 2	23.06.2025	23
25	RW1 - Sygn.Ster	23.06.2025	24
26	RW1- Falownik	23.06.2025	25
27	RW1-Syg.Lokalne	23.06.2025	26
28	RW1- Ster.Lok.	23.06.2025	27
29	RW2 - Sygn.Ster	23.06.2025	28
30	RW2- Falownik	23.06.2025	29

Spis treści


[illegible]


Schematy







Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy	 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Bojkowska 37 bud. 4 tel. 533 359 968 email: biuro@ennpro.pl	
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna			
	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date
Tytuł rysunku/Drawing title	1:1	Wykonawczy	AKPiA	02.2025
Układ sterowania dmuchawami	Numer rysunku/Drawing number		Arkusz/Sheet	Rew/Rev
RZ -Odpiływy budynkowe	202-PW-A-001-02		2	1.0








Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko		Podpisy		 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Bojkowska 37 bud.4 tel.533 359 968 email:biuro@ennpro.pl
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna				
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna				
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna				
	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date	
Tytuł rysunku/Drawing title	1:1	Wykonawczy	AKPiA	02.2025	
Układ sterowania dmuchawami	Numer rysunku/Drawing number		Arkusz/Sheet	Rew/Rev	
RSS- PLC HMI i SWITCH	202-PW-A-001-04		4	1.0	





















Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy		
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
	Projektował M.Kuna			
	Weryfikował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization
Tytuł rysunku/Drawing title	Układ sterowania dmuchawami	1:1	Wykonawczy	AKPiA
RSS- Dmuchawa2 Analogi	Numer rysunku/Drawing number	202-PW-A-001-11	Arkusz/Sheet	11
			Rew/Rev	1.0













Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy	 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Bojkowska37 bud.4 tel.533 359 968 email:biuro@ennpro.pl	
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna			
Tytuł rysunku/Drawing title	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date
Układ sterowania dmuchawami	1:1	Wykonawczy	AKPiA	02.2025
RSS-Oświetlenie szafy	Numer rysunku/Drawing number	Arkusz/Sheet	Rew/Rev	
	202-PW-A-001-21	21	1.0	











Zamawiający/Client		Imię i Nazwisko		Podpisy	
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec Obiekt/Obiect		Opracował M.Kuna			
		Projektował M.Kuna			
		Weryfikował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec		Skala/Scale		Faza/Phase	
Tytuł rysunku/Drawing title		1:1		Wykonawczy	
Układ sterowania dmuchawami		Numer rysunku/Drawing number		Arkusz/Sheet	
RW1- Falownik		202-PW-A-001-25		25	
				Rew/Rev	
				1.0	











Widoki

I

H

G

F

E


D

C


B

A

Widok zabudowy szafy RSS





Płyta montażowa RSS



Drzwi szafy sterowniczej RSS

Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy		
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
	Projektował M.Kuna			
	Weryfikował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization
Tytuł rysunku/Drawing title	Układ sterowania dmuchawami	1:10	Wykonawczy	AKPiA
Widok zabudowy RSS	Numer rysunku/Drawing number	202-PW-A-001-39	Arkusz/Sheet	02.2025
			39	Rew/Rev
				1.0

	1	2	3	4	5	6	7	8
I	Widok zabudowy szafy RW1-RW3							
H								
G								
F								
E								
D								
C				Drzwi rozdzielnicy tylko 80cm od góry. Pozostała część szafy otwarta aby ułatwić wymianę ciepła falownikowi				
B								
A	Płyta montażowa							

Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy	 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Bojkowska37 bud.4 tel.533 359 968 email:biuro@ennpro.pl			
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna					
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna					
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna					
	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date		
Tytuł rysunku/Drawing title	1:10	Wykonawczy	AKPiA	02.2025		
Układ sterowania dmuchawami	Numer rysunku/Drawing number		Arkusz/Sheet	Rew/Rev		
Widok zabudowy RW1-RW3	202-PW-A-001-40		40	1.0		

I

H

G

F

E

D

C

B

A

<

Zestawienia

Zestawienie części									
Lp.	Nr artykułu	Typ	KKS	Ilość	Lp.	Nr artykułu	Typ	KKS	Ilość
1		500mA		20	2	2	ASTRADA-DRV-27		3
3	4015080366782	U-NZM10(230V50HZ)	Wyzwalacz wzrostowy	1	4	4015080387244	P1-25/E		1
5	4015080727392	PKZM0-10		4	6	4015080828822	NHI-E-11-PKZ0		4
7	4015080910800	P1-25/EA/SVB/HI11		4	8	4015081115525	LN2-250-I		1
9	4015081548897	SPBT12-280/4		1	10	4015082163761	M22-K10	START FL1	14
11	4015082165031	M22-AK01		2	12	4015082165048	M22-AK10	Wybór ST2	3
13	4015082165611	M22-LEDC-R	Otwarte	13	14	4015082165628	M22-LEDC-G	PRACA	4
15	4015082166984	M22-DDL-GR		4	16	4015082167721	M22-L-R	Główka lampki sygnal	7
17	4015082167738	M22-L-G	Główka lampki sygnal	6	18	4015082168278	M22-WRLK-G		6
19	4015082168476	M22-WRLK3-G		4	20	4015082168766	M22-PV		2
21	4015082357535	CFI6-25/2/003-DE		1	22	4015082357764	CFI6-25/4/003-DE		1
23	4015082482497	Z-SLS/CB/3	63A	7	24	4015082696085	CLS6-B10-DP		1
25	4015082703400	CLS6-B16-DP		2	26	4015082703479	CLS6-C2-DP		2
27	4015082703509	CLS6-C10-DP	REZERWA	1	28	4015082704186	CLS6-C10/3-DP		3
29	4015082704209	CLS6-C16/3-DP		1	30	4015082766894	DILM9-10(220V50HZ,240V60HZ)		4
31	4015082768294	DILM12-10(220V50HZ,240V60HZ)	Wentylator Chłodzący	3	32	4015082778309	DILM50(230V50HZ,240V60HZ)		6
33	4015082779504	DILM150-XHI22		6	34	4017918960353	UT 2,5 BU		30
35	4017918960360	UT 2,5-PE		10	36	4017918960377	UT 2,5		261
37	4017918960445	UT 10		36	38	4017918960452	UT 10-PE		12
39	4017918960469	UT 10 BU		12	40	4044773028638	ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G6		-

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	KKS	Ilość
41	4045454643089	750-555		1
43	4045454905576	750-1504		2
45	4050118028683	EKI 2525		1
47	4055143350365	750-496		2
49	5413656663799	MT CT 250		3
51	5902956024022	BiT 500® 4 G 1,5		-
53	5902956047182	BiT 500®BLACK 12G1,0		-
55	9005738205445	PKZM4 □50 3P		3
57	HELU_002103	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC		-
59	MEAN-WELL_0006	EDR-75-24		2
61	RELP_00321	R4-2014-23-5230		4
63	RELP_01166	GZT80		35
65	RELP_01470	GZM4		2
67	STEG_01141000	KTS 011		1
69	TAMEL_00011	23kW		3
71	TFK_00022	YKY 4x2,5mm2		-
73	TFK_00034	YDY 5x10mm2		-

Lp.	Nr artykułu	Typ	KKS	Ilość
42	4045454821166	2006-1611		7
44	4045454905590	750-1405		3
46	4050821739463	750-8202		1
48	4547648035095	D4N-6A22		1
50	5902956023728	BiT 500® 5 G 1,0		-
52	5902956026071	BiT 500®C 16G1,0		-
54	5908312593164	CKF-316		1
56	AS45TFT0703	AS45TFT0703	ASTRADA HMI 7"	1
58	ME-2	ME-2		4
60	MEW-01	MEW-01		1
62	RELP_00389	GZT4-0040		2
64	RELP_01184	RM84-2012-25-1024	AUTOMAT FL2	32
66	RFI-0-RTP-24DC	RFI-0-RTP		27
68	STEG_03500001	SD 035	Gniazdo 2P+Z	1
70	TAMEL_00091	Sg100L-4B/IMB3		4
72	TFK_00032	YDY 5x4mm2		-

Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy		
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna		Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Bojkowska37 bud.4 tel.353 359 968 email:biuro@ennpro.pl	
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna			
	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date
Tytuł rysunku/Drawing title	1:1	Wykonawczy	AKPiA	02.2025
Układ sterowania dmuchawami	Numer rysunku/Drawing number	Arkusz/Sheet		Rev/Rev
Zestawienie części	202-PW-A-001-44	44		1.0

Kabel	Z	DO	Położenie	Długość (m)	Typ	Producent
-WS101 1	-XD1.1 *	-XS1.1 *	/8.1	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 2	-XD1.2 *	-XS1.2 *	/8.1	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 3	-XD1.3 *	-XS1.3 *	/8.2	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 4	-XD1.4 *	-XS1.4 *	/8.2	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 5	-XD1.5 *	-XS1.5 *	/8.3	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 6	-XD1.6 *	-XS1.6 *	/8.3	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 7	-XD1.7 *	-XS1.7 *	/8.4	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 8	-XD1.8 *	-XS1.8 *	/8.5	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 9	-XD1.9 *	-XS1.9 *	/8.6	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 10	-XD1.10 *	-XS1.10 *	/8.7	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 11	-XD1.11 *	-XS1.11 *	/8.7	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 12	-XD1.12 *	-XS1.12 *	/8.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 13	-XD1.13 *	-XS1.13 *	/8.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 14	-XD1.14 *	-XS1.14 *	/8.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS101 15	-XD1.15 *	-XS1.15 *	/8.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS102 1.OG	-XAD1.1 *	-XAS1.1 *	/9.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS102 1.WH/OG	-XAD1.2 *	-XAS1.2 *	/9.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS102 4.BN	-XAD1.3 *	-XAS1.3 *	/9.3	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS102 4.WH/BN	-XAD1.4 *	-XAS1.4 *	/9.4	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS103 1	-XD2.1 *	-XS2.1 *	/10.1	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 2	-XD2.2 *	-XS2.2 *	/10.1	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 3	-XD2.3 *	-XS2.3 *	/10.2	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 4	-XD2.4 *	-XS2.4 *	/10.2	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 5	-XD2.5 *	-XS2.5 *	/10.3	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 6	-XD2.6 *	-XS2.6 *	/10.3	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 7	-XD2.7 *	-XS2.7 *	/10.4	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 8	-XD2.8 *	-XS2.8 *	/10.5	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 9	-XD2.9 *	-XS2.9 *	/10.6	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER

Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy		
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna			
Tytuł rysunku/Drawing title	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date
Układ sterowania dmuchawami	1:1	Wykonawczy	AKPiA	02.2025
Zestawienie kabli	Numer rysunku/Drawing number	Arkusz/Sheet	Rew/Rev	
	202-PW-A-001-45	45	1.0	

Kabel	Z	DO	Położenie	Długość (m)	Typ	Producent
-WS103 10	-XD2.10 *	-XS2.10 *	/10.7	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 11	-XD2.11 *	-XS2.11 *	/10.7	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 12	-XD2.12 *	-XS2.12 *	/10.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 13	-XD2.13 *	-XS2.13 *	/10.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 14	-XD2.14 *	-XS2.14 *	/10.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS103 15	-XD2.15 *	-XS2.15 *	/10.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS104 1.OG	-XAD2.1 *	-XAS2.1 *	/11.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS104 1.WH/OG	-XAD2.2 *	-XAS2.2 *	/11.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS104 4.BN	-XAD2.3 *	-XAS2.3 *	/11.3	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS104 4.WH/BN	-XAD2.4 *	-XAS2.4 *	/11.4	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS105 1	-XD3.1 *	-XS3.1 *	/12.1	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 2	-XD3.2 *	-XS3.2 *	/12.1	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 3	-XD3.3 *	-XS3.3 *	/12.2	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 4	-XD3.4 *	-XS3.4 *	/12.2	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 5	-XD3.5 *	-XS3.5 *	/12.3	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 6	-XD3.6 *	-XS3.6 *	/12.3	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 7	-XD3.7 *	-XS3.7 *	/12.4	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 8	-XD3.8 *	-XS3.8 *	/12.5	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 9	-XD3.9 *	-XS3.9 *	/12.6	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 10	-XD3.10 *	-XS3.10 *	/12.7	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 11	-XD3.11 *	-XS3.11 *	/12.7	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 12	-XD3.12 *	-XS3.12 *	/12.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 13	-XD3.13 *	-XS3.13 *	/12.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 14	-XD3.14 *	-XS3.14 *	/12.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS105 15	-XD3.15 *	-XS3.15 *	/12.8	-	BiT 500®C 16G1,0	BITNER
-WS106 1.OG	-XAD3.1 *	-XAS3.1 *	/13.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS106 1.WH/OG	-XAD3.2 *	-XAS3.2 *	/13.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS106 4.BN	-XAD3.3 *	-XAS3.3 *	/13.3	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL

Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy		 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Bojkowska37 bud.4 tel.533 359 968 email:biuro@ennpro.pl
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna			
Tytuł rysunku/Drawing title	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date
Układ sterowania dmuchawami	1:1	Wykonawczy	AKPiA	02.2025
Zestawienie kabli	Numer rysunku/Drawing number	Arkusz/Sheet	Rew/Rev	
	202-PW-A-001-46	46	1.0	

Kabel	Z	DO	Położenie	Długość (m)	Typ	Producent
-WS106 4.WH/BN	-XAD3.4 *	-XAS3.4 *	/13.4	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS107 1	-XZ1.5 *	-Z1.XK 4	/18.2	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS107 2	-XZ1.6 *	-Z1.XK 5	/18.3	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS107 3	-XZ1.7 *	-Z1.XK 6	/18.3	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS107 4	-XZ1.8 *	-Z1.XK 7	/18.3	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS107 5	-XZ1.9 *	-Z1.XK 14	/18.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS107 6	-XZ1.10 *	-Z1.XK 15	/18.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS107 7	-K13 14	-Z1.XK 16	/18.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS107 8	-XZ1.11 *	-Z1.XK 19	/18.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS107 9	-XZ1.12 *	-Z1.XK 20	/18.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS107 10	-XZ1.13 *	-Z1.XK 21	/18.5	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 1	-XZ2.5 *	-Z2.XK 4	/19.2	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 2	-XZ2.6 *	-Z2.XK 5	/19.3	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 3	-XZ2.7 *	-Z2.XK 6	/19.3	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 4	-XZ2.8 *	-Z2.XK 7	/19.3	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 5	-XZ2.9 *	-Z2.XK 14	/19.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 6	-XZ2.10 *	-Z2.XK 15	/19.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 7	-K16 14	-Z2.XK 16	/19.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 8	-XZ2.11 *	-Z2.XK 19	/19.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 9	-XZ2.12 *	-Z2.XK 20	/19.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS108 10	-XZ2.13 *	-Z2.XK 21	/19.5	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS109 1	-XZ3.5 *	-Z3.XK 4	/20.2	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS109 2	-XZ3.6 *	-Z3.XK 5	/20.3	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS109 3	-XZ3.7 *	-Z3.XK 6	/20.3	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS109 4	-XZ3.8 *	-Z3.XK 7	/20.3	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS109 5	-XZ3.9 *	-Z3.XK 14	/20.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS109 6	-XZ3.10 *	-Z3.XK 15	/20.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER
-WS109 7	-K19 14	-Z3.XK 16	/20.4	-	BiT 500@BLACK 12G1,0	BITNER

Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy		 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Bojkowska37 bud.4 tel.533 359 968 email:biuro@ennpro.pl
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna			
Tytuł rysunku/Drawing title	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date
Układ sterowania dmuchawami	1:1	Wykonawczy	AKPiA	02.2025
Zestawienie kabli	Numer rysunku/Drawing number	Arkusz/Sheet		Rew/Rev
	202-PW-A-001-47	47		1.0

Kabel	Z	DO	Położenie	Długość (m)	Typ	Producent
-WS109 8	-XZ3.11 *	-Z3.XK 19	/20.4	-	BiT 500®BLACK 12G1,0	BITNER
-WS109 9	-XZ3.12 *	-Z3.XK 20	/20.4	-	BiT 500®BLACK 12G1,0	BITNER
-WS109 10	-XZ3.13 *	-Z3.XK 21	/20.5	-	BiT 500®BLACK 12G1,0	BITNER
-WS110 1.OG	-XAI.1 *	-IQ.1 *	/22.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS110 1.WH/OG	-XAI.2 *	-IQ.2 *	/22.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS110 2.GN	-XAI.3 *	-IQ.3 *	/22.3	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS110 2.WH/GN	-XAI.4 *	-IQ.4 *	/22.4	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS110 3.BU	-XAI.5 *	-IQ.5 *	/22.5	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS110 3.WH/BU	-XAI.6 *	-IQ.6 *	/22.6	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS110 4.BN	-XAI.7 *	-IQ.7 *	/22.7	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS110 4.WH/BN	-XAI.8 *	-IQ.8 *	/22.7	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS111 1.OG	-XAI.9 *		/23.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS111 1.WH/OG	-XAI.10 *	-IQ.10 *	/23.2	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS111 2.GN	-XAI.11 *	-IQ.11 *	/23.3	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS111 2.WH/GN	-XAI.12 *	-IQ.12 *	/23.4	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS111 3.BU	-XAI.13 *	-IQ.13 *	/23.5	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS111 3.WH/BU	-XAI.14 *	-IQ.14 *	/23.6	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS111 4.BN	-XAI.15 *	-IQ.15 *	/23.7	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS111 4.WH/BN	-XAI.16 *	-IQ.16 *	/23.7	-	S-FTP 4x2xAWG 24/1 PVC	HELUKABEL
-WS112 1	-XM1.5 *	-ZM1 2	/14.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS112 2	-XM1.6 *	-ZM1 1	/14.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS112 3	-XM1.7 *	-ZM1 13	/14.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS112 4	-XM1.8 *	-ZM1 9	/14.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS113 1	-XM2.5 *	-ZM2 2	/15.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS113 2	-XM2.6 *	-ZM2 1	/15.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS113 3	-XM2.7 *	-ZM2 13	/15.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS113 4	-XM2.8 *	-ZM2 9	/15.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS114 1	-XM3.5 *	-ZM3 2	/16.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER

Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy	 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Bojkowska37 bud.4 tel.533 359 968 email:biuro@ennpro.pl	
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna			
Tytuł rysunku/Drawing title	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date
Układ sterowania dmuchawami	1:1	Wykonawczy	AKPiA	02.2025
Zestawienie kabli	Numer rysunku/Drawing number 202-PW-A-001-48	Arkusz/Sheet 48	Rew/Rev 1.0	

Kabel	Z	DO	Położenie	Długość (m)	Typ	Producent
-WS114 2	-XM3.6 *	-ZM3 1	/16.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS114 3	-XM3.7 *	-ZM3 13	/16.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS114 4	-XM3.8 *	-ZM3 9	/16.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS115 1	-XM4.5 *	-ZM4 2	/17.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS115 2	-XM4.6 *	-ZM4 1	/17.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS115 3	-XM4.7 *	-ZM4 13	/17.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WS115 4	-XM4.8 *	-ZM4 9	/17.4	-	BiT 500® 5 G 1,0	BITNER
-WZ1 BK	-X1.1 *	-XW1.1 *	/1.6	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ1 BN	-X1.2 *	-XW1.2 *	/1.6	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ1 BU	-X1.4 *	-XW1.4 *	/1.6	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ1 GR	-X1.3 *	-XW1.3 *	/1.6	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ1 YG	-X1.5 *	-XW1.5 *	/1.6	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ2 BK	-X2.1 *	-XW2.1 *	/1.7	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ2 BN	-X2.2 *	-XW2.2 *	/1.7	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ2 BU	-X2.4 *	-XW2.4 *	/1.7	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ2 GR	-X2.3 *	-XW2.3 *	/1.7	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ2 YG	-X2.5 *	-XW2.5 *	/1.7	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ3 BK	-X3.1 *	-XW3.1 *	/1.8	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ3 BN	-X3.2 *	-XW3.2 *	/1.8	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ3 BU	-X3.4 *	-XW3.4 *	/1.8	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ3 GR	-X3.3 *	-XW3.3 *	/1.8	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ3 YG	-X3.5 *	-XW3.5 *	/1.8	-	YDY 5x10mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ4 BK	-X4.1 *	-XSS.1 *	/2.1	-	YDY 5x4mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ4 BN	-X4.2 *	-XSS.2 *	/2.1	-	YDY 5x4mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ4 BU	-X4.4 *	-XSS.4 *	/2.1	-	YDY 5x4mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ4 GR	-X4.3 *	-XSS.3 *	/2.1	-	YDY 5x4mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ4 YG	-X4.5 *	-XSS.5 *	/2.1	-	YDY 5x4mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ5 BK	-XM1.1 *	-QM1 1	/14.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.

Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy	 Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Bojkowska37 bud.4 tel.533 359 968 email:biuro@ennpro.pl	
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna			
Tytuł rysunku/Drawing title	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date
Układ sterowania dmuchawami	1:1	Wykonawczy	AKPiA	02.2025
Zestawienie kabli	Numer rysunku/Drawing number	Arkusz/Sheet	Rew/Rev	
	202-PW-A-001-49	49	1.0	

Kabel	Z	DO	Położenie	Długość (m)	Typ	Producent
-WZ5 BN	-XM1.2 *	-QM1 3	/14.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ5 GNYE	-XM1.4 *	-M1 PE	/14.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ5 GR	-XM1.3 *	-QM1 5	/14.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ6 BK	-XM2.1 *	-QM2 1	/15.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ6 BN	-XM2.2 *	-QM2 3	/15.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ6 GNYE	-XM2.4 *	-M2 PE	/15.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ6 GR	-XM2.3 *	-QM2 5	/15.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ7 BK	-XM3.1 *	-QM3 1	/16.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ7 BN	-XM3.2 *	-QM3 3	/16.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ7 GNYE	-XM3.4 *	-M3 PE	/16.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ7 GR	-XM3.3 *	-QM3 5	/16.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ8 BK	-XM4.1 *	-QM4 1	/17.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ8 BN	-XM4.2 *	-QM4 3	/17.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ8 GNYE	-XM4.4 *	-M4 PE	/17.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ8 GR	-XM4.3 *	-QM4 5	/17.2	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ9 BK	-XZ1.2 *	-Z1.XK V1	/18.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ9 BR	-XZ1.1 *	-Z1.XK U1	/18.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ9 GRYE	-XZ1.4 *	-Z1.XK PE	/18.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ9 GY	-XZ1.3 *	-Z1.XK W1	/18.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ10 BK	-XZ2.2 *	-Z2.XK V1	/19.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ10 BR	-XZ2.1 *	-Z2.XK U1	/19.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ10 GRYE	-XZ2.4 *	-Z2.XK PE	/19.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ10 GY	-XZ2.3 *	-Z2.XK W1	/19.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ11 BK	-XZ3.2 *	-Z3.XK V1	/20.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ11 BR	-XZ3.1 *	-Z3.XK U1	/20.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ11 GRYE	-XZ3.4 *	-Z3.XK PE	/20.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ11 GY	-XZ3.3 *	-Z3.XK W1	/20.1	-	YKY 4x2,5mm2	TELE-FONIKA Kable S.A.
-WZ12 BK	-ST1W1 2	-WENT1 U	/25.3	-	ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G6	LAPP KABEL

Zamawiający/Client	Imię i Nazwisko	Podpisy		
PGK Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Opracował M.Kuna			
Obiekt/Obiect	Projektował M.Kuna			
Oczyszczalnia Ścieków ul. Ogrodowa 2 43-267 Suszec	Weryfikował M.Kuna			
Tytuł rysunku/Drawing title	Skala/Scale	Faza/Phase	Branża/Specialization	Data/Date
Układ sterowania dmuchawami	1:1	Wykonawczy	AKPIA	02.2025
Zestawienie kabli	Numer rysunku/Drawing number	Arkusz/Sheet		
	202-PW-A-001-50	50		1.0

[illegible]